




UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
"CAROL DAVILA" din BUCUREȘTI

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCUREȘTI



ISO 9001
Certificat 7287 C

Directia General Administrativa
Directia Achizitii Publice
Serviciul Achizitii Mijloace Fixe



CLARIFICARE 1.

Referitor la solicitarile de clarificari privind anuntul de publicitate nr. 52620, pentru achizitionarea de "Cazan – 1 buc COD CPV 39715210-2", precizam urmatoarele:

1. **Intrebare:** "Cum se va intocmi graficul de revizie tehnica periodica pentru fiecare centrala termica?"

Raspuns: Nu s-a solicitat prin Caietul de sarcini graficul de revizie tehnica periodica pentru fiecare centrala in parte.

2. **Intrebare:** "Ce va cuprinde oferta tehnica, referitor la conditii de participare privind oferta tehnica detaliata in catalogul electronic"

Raspuns: Oferta tehnica detaliata va cuprinde descrierea tuturor operatiunilor necesare pentru executia contractului, asa cum sunt ele descrise in Caietul de sarcini.

Oferta tehnica trebuie sa asigure verificarea corespondentei acesteia cu cerintele tehnice impuse prin Caietul de sarcini. Propunerea tehnica a ofertantului trebuie sa cuprinda informatii si detalii suficiente pentru a putea permite autoritatii contractante identificarea cu usurinta a corespondentei dintre specificatiile tehnice minime din Caietul de sarcini si solutiile tehnice propuse.

Dupa postarea in SEAP a ofertei, autoritatea contractanta va solicita ofertantului cu valoarea cea mai mica, fisele tehnice ale furnizorului/producerului pentru echipamentele si materialele solicitate, din care sa rezulte conformitatea dintre caracteristicile tehnice ale produselor oferite cu cele ale produselor puse in opera la momentul executiei lucrarilor. **Specificatiile tehnice solicitate in caietul de sarcini se considera a fi specificatii tehnice minime.**

Fisele tehnice de la producatori sau furnizori vor fi semnate si stampilate pentru conformitate de catre acestia.

De asemenea va solicita toate autorizatiile precizate in Caietul de sarcini la Cap.D.

3. **Intrebare:** "In caietul de sarcini aferent procedurii la Cap. A DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI Alin. 1 Procurare, paragraful 1, se mentioneaza ca "se va procura un cazan din otel avand puterea nominala de 1744 kW si presiunea de lucru de 4 bar functionand pe combustibil gazos, echipat cu arzator complet automatizat cu functionarea in trepte". In caietul de sarcini aferent procedurii la Cap. B PRESCRIPTII TEHNICE GENERALE DE EXECUTIE la Cerinte de montaj echipamente, la lit. b. Pompe, se mentioneaza de modul de protectie al pompelor, de manipulare si de montaj. Avand in vedere ca se va oferta un echipament similar cu cel din situatia actuala, va rugam sa ne precizati daca se coteaza si pompele aferente centralei termice,



**UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
"CAROL DAVILA" din BUCUREȘTI**

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCUREȘTI



Un sistem de calitate
Certificat
ISO 9001
Certificat 7267 G

ținând cont ca acestea au o valoare considerabilă și există posibilitatea ca oferta financiară depusă de posibili ofertanți să depășească valoarea estimată a procedurii.”

Raspuns: Se va oferta un cazan din otel de 1774 Kw echipat cu: supapa de siguranță, dispozitive de limitare a presiunii minime și maxime, siguranță la lipsa apei, arzător pe gaz monobloc în două trepte, rampa gaz, tablou automatizare, sonda boiler și pompa de recirculare a cazanului.

De asemenea, ofertantul va ține cont de întocmirea ofertei, de orice modificări privind racordurile la apă, alimentare cu combustibil sau racordul la cosul de fum, așa cum este precizat și în Caietul de sarcini la Cap. A, pct.1. Menționăm că la estimarea prețului am ținut cont de toate elementele de mai sus.

Cu stima,

Director General Administrativ
Ec. Doina Crisan Habean



Responsabil procedura
Ec. Dinu Magdalena